



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 3716 г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а « 13 » 12 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове Войкиной Олесей Владимировной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ВЕЧЕРНЕГО (СМЕННОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ", ОГРН: 1021801093016, ИНН: 1829009487, адрес места нахождения: 427624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75 А
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

1) Не проводится производственный контроль по программе производственного контроля, что противоречит ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(При этом директором были написаны письма Главе города Глазова о выделении денежных средств, последнее – 04.06.2024, ответа не поступило. Однако данное обстоятельство не снимает с юридического лица обязанность проводить производственный контроль).

2) Согласно экспертному заключению № 1393/1 от 11.12.2024 по результатам оценки соответствия функциональных размеров детской мебели (столы, стулья) росту детей, соблюдения требований к расстановке мебели выявлено следующее.

Функциональные размеры детской мебели (столы и стулья), установленные в кабинете № 22 9А и 12 класса (№№ 2, 3, 4), в кабинете № 29 9Б класса (№№ 5, 14, 19) не соответствуют росту находящихся в них детей; не соблюдается расстановка мебели от учебной доски до первого ряда столов и высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах № 22, № 28.

Таким образом, функциональные размеры детской мебели (столы и стулья), установленные в кабинете № 22 9А и 12 класса (№№ 2, 3, 4), в кабинете № 29 9Б класса (№№ 5, 14, 19); расстановка мебели от учебной доски до первого ряда столов и высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах № 22, № 28 муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Центр образования» по адресу: 427624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75А не соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи», абзац 1 п. 2.4.3;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI таблица 6.2.

3) Согласно экспертному заключению № 1394/1 от 11.12.2024 по результатам измерения искусственной освещенности выявлено следующее.

По результатам измерений выявлено занижение искусственной освещенности в кабинете № 28– 266±25 лк при нормативе не менее 300 лк, середина доски кабинет № 28– 376±35 лк при нормативе не менее 500 лк, что не соответствует:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V п. 144 табл. 5.54 п. 1;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.8.1.

4) Согласно экспертному заключению № 1395/1 от 11.12.2024 по результатам измерения коэффициента пульсации выявлено следующее.

По результатам измерений выявлено завышение коэффициента пульсации в помещениях: кабинет № 28 середина доски – 27,7±3,2%, кабинет № 22 середина доски– 23,5±2,7% при норме не более 10%, что не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V п. 144 табл. 5.54 п. 15.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 31.07.2025:

1) Обеспечить проведение производственный контроля в соответствии с программой производственного контроля.

2) Привести функциональные размеры детской мебели (столы и стулья), установленные в кабинете № 22 9А и 12 класса (№№ 2, 3, 4), в кабинете № 29 9Б класса (№№ 5, 14, 19); расстановку мебели от учебной доски до первого ряда столов и высоту нижнего края учебной доски над полом в кабинетах № 22, № 28 муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Центр образования» в соответствии с требованиями:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», абзац 1 п. 2.4.3;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI таблица 6.2.

3) Привести искусственную освещенность в кабинете № 28, середины доски кабинет № 28 в соответствии с требованиями:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V п. 144 табл. 5.54 п. 1;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.8.1.

4) Привести коэффициент пульсации в помещениях: кабинет № 28 середина доски, кабинет № 22 середина доски в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V п. 144 табл. 5.54 п. 15.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ", ОГРН: 1021801093016, ИНН: 1829009487, адрес места нахождения: 427624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75 А.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А, тел. 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01 августа 2025 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт

О.В.Войкина

Предписание направлено по адресу: 27624, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д.75 А, а также на адрес электронной почты: centr-glazov1@yandex.ru.

Копия предписания направлена в Управление образования Администрации МО города Глазова по адресу: 427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ленина, д. 15а.